

U Zagrebu, 17. studenoga 2020.

Klasa: 406 - 09 / 20 - 36 / 18
Urbroj: 251 - 66 - 1700 - 20 - 3

**Zainteresiranim gospodarskim
subjektima u postupku jednostavne
nabave
- svima -**

Temeljem Zahtjeva za pojašnjenjem Poziva na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radova **Sanacija krova istočne zgrade**, evidencijskog broja: BN-202/20, od strane zainteresiranog gospodarskog subjekata dostavljamo pojašnjenje kako slijedi:

PITANJE:

Molimo pojašnjenje stavke. A.2.7., obzirom da lijevano željezni slivnik nije kompatibilan sa predviđenom završnom TPO membranom, treba li ga nuditi ili ćete izmijeniti opis troškovničke stavke.

ODGOVOR:

Uvidom u Troškovnik prihvaća se prijedlog ponuditelja za izmjenu opisa stavke u troškovniku. Navedena stavka se nalazi pod brojem A 2.6, a ne pod brojem A 2.7 kako je gospodarski subjekt naveo.

U Pozivu na dostavu ponude u točki 5. briše se (Prilog E).

Prilog:

Troškovnik_izmjena_1

**STRUČNO POVJERENSTVO ZA
NABAVU**