



S 1326

**Projekt izradio :**

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA  
STROJARSTVA

OIB : 33825093569

Denis Paleka, dipl.ing.

Miroslava Milića 12, Zagreb, Susjedgrad

(mjesto za ovjeru)

**Mapa 7: STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT  
REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆIH DIZALA D1 i D2**

**TROŠKOVNIK**

Faza izrade	GLAVNI PROJEKT
Mjesto, datum	Zagreb, prosinac 2018.
Oznaka projekta	P-HR1001873-10A
Zajednička oznaka	32/18-JUG-GP

Investitor	Sveučilište u Zagrebu / FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 / MB: 3276546, OIB: 22910368449
Gradjevina	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA FAKULTETA STROJARSTVA I BRODOGRADNJE / CJELINA JUG (ZGRADE A, B, C, D)   Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb   k.č. 4142, 4139/1, 4139/5, 4139/6, 4139/7, 4139/8, 4139/9, 4139/10, 4139/11, 4139/13, 4139/14, 4111/1, sve k.o. Trnje

Projektant dizala:

Denis Paleka, dipl.ing.stroj.

Osnovni podaci o dizalima JD1, JD2	
Vrsta	osobno dizalo, tip dizala kao Schindler 3300 ili jednakovrijedno (jednakovrijednost se određuje u ispunjavanju tipa pogona i smještaja istog, izvedbe dimenzija kabine i dimenzija vrata, brzine i zaštite od požara te osnovnog upravljanja).a. Ukupno su 2 dizala identičnih karakteristika.
	dizalo se izvodi u skladu normi HRN EN81-20:2014, HRN EN81-50:2014
Nazivna nosivost dizala	625 kg / 630 kg
Broj osoba	8 osoba
Nazivna brzina vožnje	1 m/s
Broj stanica/ulaza	12/12
	oznake stanica: NP, VP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (stanica 0 = glavna stanica)
Broj ulaza u kabinu	1
Instalacija:	za suhi zatvoreni prostor temperature od +5°C do +40°C; vlaga ne smije kondenzirati
Visina dizanja	34,2 m
Vrsta upravljanja	dupleks, sabirno u oba smjera
Glavno napajanje	3×400 V, 50 Hz / 3P + PE + N (TN-S)
Napajanje rasvjete i utičnice	1×230 V, 50 Hz / P + PE + N (TN-S)
Pogon	električni / trakcijski – bezreduktorski frekvencijski regulirani pogon
Smještaj pogona	dizalo nema posebnu strojarnicu (MRL); pogonsko postrojenje smješteno je unutar voznog okna dizala
Vođenje	kabina: klizno vođenje s min 4 papuče po 2 vodilice (po 2 papuče po vodilici) protuuteg: klizno vođenje s min 4 papuče po 2 vodilice (po 2 papuče po vodilici)
Vozno okno	
Izvedba:	armiranobetonsko
Dimenzije:	širina BS: 1500 mm
	dubina TS: 1800 mm
	dubina jame HSG: 4200 mm
	nadvišenje HSK: 1470 mm

**Investitor:**

Sveučilište u Zagrebu / FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE  
10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 / MB: 3276546, OIB: 22910368449

Vrata voznog okna:	
Tip	automatska, horizontalno posmična, centralna-teleskopska, 4 krila / C4
Dimenzije	širina BT: 900 mm
	visina HT: 2100 mm
Izvedba	dovratnici: nehrđajući brušeni čelični lim
	krila: nehrđajući brušeni čelični lim
	vatrootpornost: EW60 prema HRN EN81-58
Kabina / dimenzije, interijer i oprema	
Dimenzije	širina BK: 1100 mm
	dubina TK: 1400 mm
	svijetla visina HKC: 2100 mm
Stranice	nehrđajući brušeni čelični lim
Pod	protuklizna guma
Strop	čelični lim (obojani ili nehrđajući) ili plastična obloga
Rasvjeta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED rasvjeta u stropu</li> <li>• nužna rasvjeta</li> </ul>
Upravljačka lamela	• pokazivač položaja kabine i smjera vožnje;
	• tipke za kabinski (unutarnji) poziv za sve stanice s Brailleovim oznakama
	• tipkalo za otvaranje vrata
Ostala oprema	• tipkalo za alarm (zvono)
	• ogledalo
	• rukohvat
	• alarm (zvono)
	• dvosmjerni komunikacijski uređaj iz kabine prema van
	• tablica s podacima o nosivosti, broju osoba i tvorničkim brojem dizala
Zahvatna naprava kabine:	s progresivnim (postupnim) djelovanjem, za brzinu od 1 m/s

**Investitor:**

Sveučilište u Zagrebu / FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE  
10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 / MB: 3276546, OIB: 22910368449

Vrata kabine	
Tip i dimenzije	(identično kao i vrata voznog okna / vidi vrata voznog okna)
Izvedba	blende/fronte: nehrđajući brušeni čelični lim
	krila: nehrđajući brušeni čelični lim
Zaštita putnika	svjetlosna zavjesa
Količina kabinskih vrata	1
Ostalo	
Protuuteg dizala:	čelični okvir ispunjen blokovima (od betona, čelika i sl.)
Vodilice dizala:	po dvije vodilice za kabinu i za protuuteg
	vodilice se izvode kao stojeće, pridržavane po visini koznolama pričvršćenima na zid voznog okna
Ovjes kabine i protuutega (u odnosu na pogonski motor)	faktor ovjesa KZU=2 (ovjes 2:1)
Automatska evakuacija	u najbližu stanicu (kod nestanka napajanja električnom energijom)
Upravljanje i elementi upravljanja	
Signalizacija po stanicama	digitalni pokazivač položaja kabine (sve stanice)
	digitalni pokazivač smjera daljnje vožnje (sve stanice)
	potvrda zadanog vanjskog poziva (sve stanice)
	zvučni signal dolaska kabine u stanicu (sve stanice)
Vanjski pozivi po stanicama	pozivna tipka "vožnja gore" (najniža stanica)
	pozivna tipka "vožnja dolje" (najviša stanica)
	pozivna tipka "vožnja dolje", pozivna tipka "vožnja gore" (ostale stanice)
Signalizacija u kabini	digitalni pokazivač položaja kabine
	digitalni pokazivač smjera daljnje vožnje
	zvučni i optički signal prepoterećenja kabine
	zvučni signal «Alarm»
	potvrda zadanog kabinskog poziva

**Investitor:**

Sveučilište u Zagrebu / FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE  
10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 / MB: 3276546, OIB: 22910368449

<i>Grupa upravljanja</i>	svi električni i elektronički sklopovi i uređaji potrebni za automatsko upravljanje dizalom
<i>(upravljački uređaj) i funkcije upravljanja</i>	UKLJUČENE FUNKCIJE:
	upravljanje: dupleks, sabirno u oba smjera (kabinski pozivi putem upravljačke lamele za svaku stanicu, vanjski poziv u svakoj stanici)
	kontrola otvaranja i zatvaranja vrata u stanici (putem tipkala na upravljačkoj lameli)
	požarni program (evakuacijska vožnja) – detaljan opis pogledati pod "Mjere zaštite od požara"
	dvosmjerni komunikacijski uređaj iz kabine prema van
	povratno upravljanje
	servisno upravljanje
	alarmni uređaj
	signalizacija u kabini i u stanicama
	kontrola točnosti pristajanja, poravnavanja i nekontroliranog gibanja
	kontrola svjetlosne zavjese (kabinska vrata)
	kontrola preopterećenja kabine sa zvučnim i svjetlosnim signalom o preopterećenju u kabini
	automatska evakuacija u slučaju nestanka napajanja električnom energijom
<i>Položaj upravljačkog ormara dizala</i>	dio vrata voznog okna u najvišoj stanici dizala

**Investitor:**

Sveučilište u Zagrebu / FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE  
10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 / MB: 3276546, OIB: 22910368449

Dizala JD1, JD2	jed.mj.	kol.	jed.cij.	ukupno
1a. Demontaža postojećih dizala.	kpl.	2		
1b. Izrada i dobava opreme postrojenja dizala prema tehničkom opisu postrojenja dizala. Tip dizala kao Schindler 3300 ili jednakovrijedno (jednakovrijednost se određuje u ispunjavanju tipa pogona i smještaja istog, izvedbe dimenzija kabine i dimenzija vrata, brzine i zaštite od požara te osnovnog upravljanja).	kpl.	2		
1c. Pregrade unutar voznog okna i dodatni nosači, podkonstrukcije za vrata voznog okna	kpl.	2		
2. Montaža postrojenja dizala, nosača, pregrada i podkonstrukcija za vrata voznog okna. Priprema za tehnički pregled, tehnički pregled dizala. Izvedbeni projekt dizala, puštanje dizala u pogon i primopredaja.	kpl.	2		
3. Odvoz i zbrinjavanje otpada (ambalaža materijala dizala, nastali otpad prilikom montaže dizala).	kpl.	2		
<b>Dizala JD1, JD2 ukupno:</b>				

**Investitor:**

Sveučilište u Zagrebu / FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE  
10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 / MB: 3276546, OIB: 22910368449

Napomena: detalji interijera, završni materijali i opcije upravljanja nisu čvrsto definirani i određeni i mogu se mijenjati sukladno zahtjevima i željama investitora u izvedbenoj fazi projekta. Ovaj iskaz je projektantskog tipa i služi isključivo za procjenu troškova te ne sadrži obavezujuće cijene. Gore navedene cijene ne sadrže PDV.

Ostale napomene:

- sva projektirana, isporučena i ugrađena oprema postrojenja dizala mora odgovarati:  
o Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 20/16)  
o normama HRN EN81-20:2014, HRN EN81-50:2014, HRN EN81-58:2018
- garancija za ugrađenu opremu mora iznositi najmanje dvije godine

Radovi koji nisu u cijeni i koji ne ulaze u obaveze izvoditelja, odnosno ugraditelja dizala:

- Otvor(i) za odzračivanje u atmosferu - pri vrhu voznog okna, prema uvjetima zadanim u tekstu i crtežu projekta. Dozvoljena temperatura u voznom oknu: min. +5 °C, max +40 °C
- Napajanje (odvojene glavni napojni vod i napojni vod rasvjetle i utičnice) Svi beznaponski kontakti (iz vatrodojave, agregatskog sustava itd.) ukoliko isti postoje i ako dizalo mora imati automatiku rada sukladno primljenim signalima. Svi ostali vodovi (za slanje signala prema CNUSu i sl.) Presjek napojnih vodova odrediti sukladno dizalima u izvedbenoj fazi projekta.
- Analogna telefonska linija za dvosmjerni komunikacijski uređaj u kabini dizala, dovedena do upravljačkog ormara dizala
- Kuke ili profili za montažu, sukladno dizalima u izvedbenoj fazi projekta.
- Statika, konstrukcija, materijal i izvedba voznog okna, završno oblaganje voznog okna, ostakljivanje, radovi oko voznog okna i na voznom oknu.
- Ispunjavanje zazora između vrata voznog okna i građevinskog otvora za vrata voznog okna vatrootpornim materijalom sukladno vatrootpornosti stijena voznog okna na granici požarnog sektora.
- Završna obrada građevinskog otvora vrata nakon ugradnje dizala.
- Osvjetljenje ispred upravljačkog ormara dizala 200 luxa, mjereno na podu. Osvjetljenje na prilazima voznom oknu min. 50 luxa, mjereno na podu.
- Spajanje postrojenja dizala na instalaciju za izjednačavanje potencijala u objektu.
- Skela, ako tehnika izvedbe dizala zahtijeva skelu.
- Prebojavanje svih stijena voznog okna (uključivo pod i strop voznog okna) protuprašnom bojom (protuprašnim premazom)

**Investitor:**

Sveučilište u Zagrebu / FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE  
10000 Zagreb, Ivana Lučića 5 / MB: 3276546, OIB: 22910368449